



Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidättämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

h = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesilukkuun (mm)  
h = (900..2500 mm)

Europek ROO Öljynerotin, Luokka (EN858)	NS	30	40	50
Maksimivirtaama	l/s	30	40	50
A Tulot ja Lähtöyhte	Dy	250	315	315
B kokonaispituus	mm	4600	6000	7000
C Koalisattori	kpl	6	9	9
D LISÄVARUSTE: Poltonesteen kuorintaputki (D160)	kpl	1	1	1
E OISET-1000 Öljyhäilyjärjestelmä SET DM/3 anturilla	kpl	1	1	1
F Tehollinen tilavuus	l	7500	9900	11700
G Öljyn varastotilavuus	l	900	1200	1400
H LISÄVARUSTE: EuroHUK 600 huoltokaivo, materiaali: PE-MD (1 kpl)				
h= Eroittimen asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesilukkuun (mm)				
EuroHUK 600 h 9-13, h = 900..1300 mm (LVI-koodi: 3632 \$32X)				[ ]
EuroHUK 600 h13-17, h = 1300..1700 mm (LVI-koodi: 3632 \$34X)				[ ]
EuroHUK 600 h17-21, h = 1700..2100 mm (LVI-koodi: 3632 \$36X)				[ ]
EuroHUK 600 h21-25, h = 2100..2500 mm (LVI-koodi: 3632 \$38X)				[ ]
I LISÄVARUSTE: PPHUK 600 huoltokaivo, materiaali: PP (1 kpl)				
PP-HUK 600 h 9-13, h = 900..1300 mm	(x)		[ ]	[ ]
PP-HUK 600 h 9-13, h = 1300..1700 mm	(x)		[ ]	[ ]
PP-HUK 600 h 9-13, h = 1700..2100 mm	(x)		[ ]	[ ]
PP-HUK 600 h 9-13, h = 2100..2500 mm	(x)		[ ]	[ ]
J LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisteri D600 (2 kpl)				
Kansi A15 (1.5 tn) (LVI-koodi: 3322 050)	(x)		[ ]	[ ]
Kansi C250 (25 tn) (LVI-koodi: 3322 054)	(x)		[ ]	[ ]
Kansi D400 (40 tn) (LVI-koodi: 3322 056)	(x)		[ ]	[ ]
Kehys (LVI-koodi: 3325 010)	(x)		[ ]	[ ]
K Tuuletusyhde (1 kpl)	Dy	110	110	110
L LISÄVARUSTE: LABCOM -tiedonsiirtokäsiikkö	(x)		[ ]	[ ]
Kuljetuspaino	kg		[ ]	[ ]
VALITTU ÖLJYNEROTIN	(x)		[ ]	[ ]

Pakettien sisältö EuroPEK ROO NS30-50 öljynerotin (I-luokka)

Maan	Yht.	Paketti	Pakettien j.
HT/RJ	11.4.2011 JP	29F B01k5	ASTAKASKUVA
			Mittaus (mm)
			160



**WAVIN**  
Labko

WAVIN-LABKO OY  
Lohkote 1  
FINLAND  
puh. 020 1285 200  
fax. 0201285 280

Rakennusvaihe:

ASTAKASKUVA