



Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

1	LABKO FRW DIRECT	NS	3	6	10	15	20	30
	Nimellisvitaama erottimeen	l/s	3	6	10	15	20	30
A	Tuloyhde	D	110	160	160	200	250	250
B	Lähtöyhde	D	110	160	160	200	250	250
C	Virtauksen säädin	pcs	1	1	1	1	1	1
D	EuroHUK 800 huoltokaivo (tilauksen mukaan)	pcs	1	1	1	1	1	1
E	Valurautakansisto D400 (40 tn) [ ] (lisävaruste)	pcs	1	1	1	1	1	1
F	Tuuletusyhde D110	pcs	1	1	1	1	1	1
$h_{min}$	Min asennussyvyys	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
$h_{max}$	Max asennussyvyys	mm	2900	2900	2900	2900	2900	2900
	Materiaali		PEM	PEM	PEM	PEM	PEM	PEM
	Valittu LABKO FRW DIRECT	(x)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

EuroHUK 800 huoltokaivon valinta FRW DIRECT NS3-NS30				
EuroHUK 800 huoltokaivon malli	9-13 [ ]	13-17 [ ]	17-21 [ ]	21-25 [ ]
Tuloyhteen vesijuoksun eatäisyys maanpinnasta	1300-1700	1700-2100	2100-2500	2500-2900

**HUOM!** Erikoismalli ilman ohivirtausta

$h$  = Säiliön liitoskorkeus maanpinnasta (mm)

$h$  = \_\_\_\_\_ mm



Piiirustuksen sisältö: <b>LABKO FRW DIRECT NS3-NS30</b>			Piiirustuslaji: <b>ASIAKASKUVA</b>	
Suunn. JP/MaL	Hyv. JP 26.11.2008	Piiir.no 42CB02_s	Päiväys: 6.11.2008	Mittakaava (A4): 1:30
<b>wavin</b> <b>Labko</b>		WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 020 1285 200 fax. 0201285 280		
Rakennuskohde:				